

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Башкортостан  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Стерлитамак  
(место составления акта)

«10» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 27

По адресу / адресам: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 42А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 27 от «06» марта 2018 г. заместителя главного  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

государственного инспектора города Стерлитамака, Стерлитамакского и Стерлибашевского  
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ибрагимов И.Ф. была проведена  
плановая / выездная проверка

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад №14» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» марта 2018 г. с 14 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа

«28» марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«10» апреля 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 5 часов  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Стерлитамакским межрайонным отделом надзорной деятельности и  
профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): по распоряжению № 27  
от «06» марта 2018 г. уведомлен заведующий Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад №14» городского округа город Стерлитамак  
Республики Башкортостан Хисматуллина Альфия Фахриевна 12 час. 50 мин. «06» марта 2018 г.

заверенную копию распоряжения № 27 от «06» марта 2018 г. получил заведующий  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14»  
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Хисматуллина Альфия  
Фахриевна 14 час. 30 мин. «27» марта 2018 г.  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(фамилия инициалы, подпись, дата, время)  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Стерлитамака, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов  
Республики Башкортостан по пожарному надзору Габитов Роберт Рафикович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:

заведующий Муниципально-автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Хисматуллина Альфия Фахриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Прибор приемно-контрольный и приборы управления установлены в общедоступном месте, не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц.	ст. 4ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Заведующий МАДОУ «Детский сад №14» Хисматуллина А.Ф.
2	В общих коридорах групп №№03,04, напольное покрытие выполнено линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификаты не представлены).	ст. 4, ст. 134, таблица 3, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Заведующий МАДОУ «Детский сад №14» Хисматуллина А.Ф.
3	В раздевалке группы №06 расстояние между точечным дымовыми пожарными извещателями и электросветильниками составляет менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4 м).	ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Заведующий МАДОУ «Детский сад №14» Хисматуллина А.Ф.
4	В общих коридорах групп №№01,03 точечные дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 1 м до вентиляционных отверстий.	ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	Заведующий МАДОУ «Детский сад №14» Хисматуллина А.Ф.



		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
5	Вполу на путях эвакуации ко 2-у эвакуационному выходу из группы №03 допускается перепад высот менее 45 см. без предусмотренной лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6.	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий МАДОУ «Детский сад №14» Хисматуллина А.Ф.
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний (не предоставлены протоколы испытаний).	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	Заведующий МАДОУ «Детский сад №14» Хисматуллина А.Ф.

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение №27 от 06.03.2018г., Предписание №27/1/29 от 10.04.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор. Стерлитамака, Стерлитамаского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан



по пожарному надзору Габитов Роберт Рафикович  
«10» апреля 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по акту (а) № 10  
Заведующий АНД ОУ «Детский сад № 14 имени т.м.ж. Д.С.С. Р.15  
Хаммамуллин Д.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«10» апреля 2018г. Ахметов

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:  
8 (347) 233-99-99 г. Уфа