

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 Тел.: 252-59-52 (код 347) Факс: 273-42-86

E-mail: cancel@mchsrb.ru Единый телефон доверия: 233-99-99

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126 (3473) 21-26-63, epnsterlitamak@mail.ru

Предписание № 27/1/29

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №14» городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан,

заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №14» городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан Хисматуллиной Альфии Фахриевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения №27 от «06» марта 2018 г. заместителя главного государственного
инспектора города Стерлитамак, Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам по пожарному
надзору Ибрагимова И.Ф., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»

в период

«27» марта 2018г. с 14 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа

«28» марта 2018г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«10» апреля 2018г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №14» городского округа город Стерлитамак Респуб-
лики Башкортостан, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Республика Башкорт-
остан, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 42А. Общая продолжительность проверки составила 3 рабочих
дня, 5 часов 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Стерлитамака, Стерлитамакского и Стерлибашевского рай-
онов Республики Башкортостан Габитов Р.Р., эксперты не привлекались

совместно с: заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад №14» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан Хисматуллиной Альфией Фахриевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Прибор приемно-контрольный и приборы управления установлены в общедоступном месте, не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц.	ст. 4ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.12.2018г	
2	В общих коридорах групп №№03,04, напольное покрытие выполнено линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификаты не представлены).	ст. 4, ст. 134, таблица 3, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.12.2018г	
3	В раздевалке группы №06 расстояние между точечным дымовыми пожарными извещателями и электросветильниками составляет менее 0,5 м. (фактически от 0,2 до 0,4 м).	ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.12.2018г	
4	В общих коридорах групп №№01,03 точечные дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 1 м до вентиляционных отверстий.	ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.12.2018г	
5	В полу на путях эвакуации ко 2-у эвакуационному выходу из группы №03 допускается перепад высот менее 45 см. без предусмотренной лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6.	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.12.2018г	
6	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний (не предоставлены протоколы испытаний).	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	10.12.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор города Стерлитамака,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Габитов Р.Р.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий ИА ДООУ Детской сад № 14 "Землячине" АЗ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» апреля 2018г.

Александр
(подпись)

